

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и городу Новоульяновску
ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел/факс 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 31
(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 130

По адресу/ адресам: Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5, с. Телешовка,
пер. Школьный, 7 и с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.А. Фадеева № 130 от 12.11.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦИЛЬНИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 ч. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ Чуносев Евгений Юрьевич, ознакомлен нарочно
27.11.2018 года в 10-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору Хайретдинов Ильдус Ревкатович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ Чуносев Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5

Школа состоит из 2-х корпусов: «старый» и «новый».

Здание «старого» корпуса школы 3-х этажное, второй степени огнестойкости. Построено в 1967 году.

Здание «нового» корпуса школы 2-х этажное, второй степени огнестойкости. Построено в 1994 году.

Здания защищены автоматической пожарной сигнализацией (КПП – «Сигнал-20», точечные дымовые извещатели – ДИП 212-41М). В зданиях смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа (речевое оповещение). Системы противопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор от 09.01.2018 г. №б/н).

В зданиях смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находится на техническом обслуживании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. №СМУ 334/18).

В зданиях имеется чердачное помещение. Подвальные помещения отсутствуют.

с. Телешовка, пер. Школьный, 7

Здание школы одноэтажное, пятой степени огнестойкости.

Из здания имеется 3 эвакуационных выхода.

Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией (КПП – «Сигнал-20», точечные дымовые извещатели – ДИП 212-41М). В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 2-го типа (речевое оповещение). Системы противопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор от 09.01.2018 г. №б/н).

В здании смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находится на техническом обслуживании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. №СМУ 334/18).

с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31

Здание школы одноэтажное, пятой степени огнестойкости.

Из здания имеется 3 эвакуационных выхода.

Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией (КПП – «Сигнал-20», точечные дымовые извещатели – ДИП 212-41М). В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 2-го типа (речевое оповещение). Системы противопожарной защиты находятся на техническом обслуживании ООО «Экосеть» (договор от 09.01.2018 г. №б/н).

В здании смонтирована система вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы. Система находится на техническом обслуживании и диспетчеризации ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» (договор от 09.01.2018 г. №СМУ 334/18).

В ходе проверки с должностными лицами проведены беседы по обучению мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, а так же доведена информация о существующих нормах и правилах в области пожарной безопасности. При опросе персонала по действию в случае возникновения пожара, замечаний не имеется.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
	р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5	
1	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-124 для здания школы, расположенного по адресу: р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5, содержит недостоверные сведения. <i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и матери-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года (далее – ППР в РФ) п.461

	альных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
3	Организовано прохождение работниками учреждения вводного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., вводный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).	п. 3 ППР в РФ, п. 11 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
4	Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., первичный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).	п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
5	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).	п. 61 ППР в РФ.
6	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа (находится в выключенном состоянии).	п. 61 ППР в РФ.
7	На лестничной площадке 3-го этажа «старого корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	пп. в) п. 42 ППР в РФ.
8	В помещении охраны на 1-м этаже «старого корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	пп. в) п. 42 ППР в РФ.
9	На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада «круп» и общественные помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-A.5-62 п. 3.3, СНиП II-A.5-70* п. 3.2, СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4
10	Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «круп») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ
11	На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада «сахарного песка» и общественные	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-A.5-62 п. 3.3, СНиП II-A.5-70* п. 3.2,

	помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4
12	Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «сахарного песка») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ППР в РФ п. 20
	с. Телешовка, пер. Школьный, 7	
13	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для здания школы, расположенного по адресу: с. Телешовка, пер. Школьный, 7, содержит недостоверные сведения. <i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64
14	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помеще-	п.461 ППР в РФ

	ний предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
15	Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Ишметова принята на должность уборщицы 01.09.18 г., первичный инструктаж не проходила, записи в журнале отсутствуют).	п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
16	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно аварийное освещение возле приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).	п. 61 ППР в РФ.
	с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31	
17	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-126 для здания школы, расположенного по адресу: с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31, содержит недостоверные сведения. <i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64
18	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара	п.461 ППР в РФ

	и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:

1. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: р.п. Цильна, л. Олега Кошевого, д. 5
2. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: с. Телешовка, пер. Школьный, 7
3. Проверочный лист на объект защиты, расположенного по адресу: с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.Р. Хайретдинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” декабря 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)