

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УЛЬЯНОВСКОМУ, ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНАМ И Г.НОВОУЛЬЯНОВСКУ
ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел/факс 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru,

Предписание № 130/1/

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

18 декабря 2018 г.

р.п. Цильна

Юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ)

Во исполнения распоряжения Начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому району и г. Новоульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.А. Фадеева № 10 от 12.11.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях **МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ** по адресам: Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5, с. Телешовка, пер. Школьный, 7 и с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31.

Лицо(а), проводившие проверку: *заместитель главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Хайретдинов Ильдус Ревкатович.*

При проведении проверки присутствовали: *Директор Чуносев Евгений Юрьевич*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	
	р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5			
1	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-124 для здания школы, расположенного по адресу: р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5, содержит недостоверные сведения. <i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64	01.07.2019	

	<i>постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>			
2	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. 	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года (далее – ППР в РФ) п.461</p>	01.07.2019	
3	<p>Организовано прохождение работниками учреждения вводного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., вводный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).</p>	<p>п. 3 ППР в РФ, п. 11 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.</p>	01.07.2019	
4	<p>Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., первичный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).</p>	<p>п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.</p>	01.07.2019	
5	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической</p>	<p>п. 61 ППР в РФ.</p>	01.07.2019	

	пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).			
6	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа (находится в выключенном состоянии).	п. 61 ППР в РФ.	01.07.2019	
7	На лестничной площадке 3-го этажа «старого корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	пп. в) п. 42 ППР в РФ.	01.07.2019	
8	В помещении охраны на 1-м этаже «старого корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	пп. в) п. 42 ППР в РФ.	01.07.2019	
9	На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада «круп» и общественные помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-A.5-62 п. 3.3, СНиП II-A.5-70* п. 3.2, СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.07.2019	
10	Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «круп») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ	01.07.2019	
11	На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада «сахарного песка» и общественные помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-A.5-62 п. 3.3, СНиП II-A.5-70* п. 3.2, СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	01.07.2019	
12	Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «сахарного песка») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ППР в РФ п. 20	01.07.2019	

	с. Телешовка, пер. Школьный, 7			
13	<p>Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для здания школы, расположенного по адресу: с. Телешовка, пер. Школьный, 7, содержит недостоверные сведения.</p> <p><i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i></p>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64	01.07.2019	
14	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. 	п.461 ППР в РФ	01.07.2019	
15	<p>Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Ишметова принята на должность уборщицы</p>	п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций",	01.07.2019	

	01.09.18 г., первичный инструктаж не проходила, записи в журнале отсутствуют).	утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.		
16	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно аварийное освещение возле приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).	п. 61 ППР в РФ.	01.07.2019	
	с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31			
17	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-126 для здания школы, расположенного по адресу: с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31, содержит недостоверные сведения. <i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 64	01.07.2019	
18	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: <ul style="list-style-type: none"> – порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; – мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; – порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; – порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; – расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; – обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 	п.461 ППР в РФ	01.07.2019	

	предприятия (подразделения); – допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Хайретдинов И.Р.

« 18 » декабря 2018 года



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия) *директор Чусовев Э.Ю.*

« » _____ 2018 года